ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(адрес места нахождения юридического лица:
192102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Волковский, 77)
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Филиал №3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»)

Адрес места нахождения Филиала:
192102, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ново-Александровская ул., д. 12, литера А;
тел./факс: (812) 298-00-00
www.78centr.ru; vf@78cge.ru;
ОКПО 42949289, ОГРН 1057810163652,
ИНН/КПП 7816363890/781143001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510644,
дата внесения 22.01.2016

УТВЕРЖДАЮ
Начальник группы по приему и кодированию проб ИЛЦ Филиала №3 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области"
_____ /Юдина Н.С./
10.10.2022
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 40 444-3 от 10.10.2022

Наименование Заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Юридический адрес Заказчика (контактные данные): 190068, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 126, литера А, помещение 5-Н Комната 9
Адрес места нахождения Заказчика: 190068, Санкт-Петербург г, Канала Грибоедова наб, дом № 126, литера А, помещение 5-Н Комната 9
Наименование и адрес места (объекта) отбора проб (образцов)*:
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, Промзона Уткина заводь
Основание для проведения исследований:
договор от 17.01.2022 № 0000-В01770 Заявка № 78-20-03Ф/Л3042-2022 от 26.01.2022 г
Сведения о сопроводительной документации*:
Акт отбора № 78-03-Л-3940 от 06.10.2022.
Дата, время отбора проб (образцов)*: 06.10.2022 12:20
Дата, время доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 06.10.2022 в 15:20
Код пробы (образца): BC153 207D-3
Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)
Дополнительная информация: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.
* данные предоставленные Заказчиком
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Санитарно-гигиеническая лаборатория
195273, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, лит.А
тел./факс: (812) 298-00-00/vf@78cge.ru

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): BC153 207D-3

Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/водоразборный кран до фильтров (КПП)

Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 06.10.2022 15:35

Дата начала исследований: 06.10.2022

Дата окончания исследований: 06.10.2022

Дополнительная информация: Алюминий: 4 капли раствора хлористоводородной кислоты (2 моль/л) на 100 мл пробы; -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения[1]	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений[2]
1	2	3	4
Запах при 20 ° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Запах при 60 ° С	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016
Цветность	градусов цветности	8,1±2,4	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/дм³ по каолину	0,18±0,04	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (издание 2019 г.)
Водородный показатель (pH)	единицы pH	6,6±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121–97 (издание 2018 г.)
Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)/ окисляемость перманганатная	мг/дм³	2,7±0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.154–99 (издание 2012 г.)
Массовая концентрация железа (общего железа) / железо общее	мг/дм³	0,086±0,021	ГОСТ 4011-72, п.3
Массовая концентрация ионов алюминия / алюминий	мг/дм³	менее 0,04	ПНД Ф 14.1:2:4.166-2000 (издание 2004 г.)

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.
* данные предоставленные Заказчиком
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Бактериологическая лаборатория
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ново-Александровская, д.12, литера А
+7(812) 362-40-93/f3_baklab@78cge.ru

1 Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (образца): BC153 207D-3
Наименование и идентификационные характеристики (при необходимости) пробы (образца):
Вода питьевая (систем централизованного холодного водоснабжения)/водоразборный кран до фильтров (КПП)
Дата и время доставки пробы (образца) в лабораторию: 06.10.2022 16:20
Дата начала исследований: 06.10.2022
Дата окончания исследований: 08.10.2022
Дополнительная информация: Алюминий: 4 капли раствора хлористоводородной кислоты (2 моль/л) на 100 мл пробы; -

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результаты определения[1]	Документ, устанавливающий правила и методы исследований (испытаний) и измерений[2]
1	2	3	4
Общее число микроорганизмов (ОМЧ)/ ОМЧ	КОЕ/мл	0	МУК 4.2.1018–01, п.8.1
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)/ ОКБ	в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018–01, п.8.2
Колифаги	в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018–01, п. 8.5.2.4 (качественный метод)
Escherichia coli (E.coli)	в 100 мл	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 (стандартный тест)
Кишечные энтерококки/Энтерококки (фекальные стрептококки)/Энтерококки	в 100 мл	не обнаружено	СТБ ISO 7899–2-2015

Сведения о наличии дополнений, отклонений или исключений из методики измерений: -

Примечание:
1. Результаты определения выражаются в формате, предусмотренном применяемой методикой измерения (с учетом погрешности, неопределенности) или с учетом неопределенности по требованию Заказчика.
2. Применяемое оборудование, в соответствии с МВИ и с Формами сведений об оснащенности ИЛЦ Восточного Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
3.Для показателей: мутность, водородный показатель, алюминий результаты измерений представлены с учетом результатов двух параллельных определений, использованных для расчета результата измерений; способ определения результата измерений: среднее арифметическое значение.
4.Температура анализируемой воды при определении цветности: 22°С.
5.Измерение цветности проводят по хром-кобальтовой (Cr-Co) шкале.

----------конец протокола лабораторных исследований----------

Результаты исследований распространяются на представленную пробу (образец).
ИЛЦ несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний.
В случае отбора образца (пробы) Заказчиком ответственность за соблюдение процедуры отбора и информацию, предоставленную Заказчиком ИЛЦ не несет.
* данные предоставленные Заказчиком
Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.